

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ
Регистрационный № 111 от 24 декабря 2018 г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что
передвижная
(стационарная, передвижная)
электролаборатория Общество с ограниченной ответственностью
«ЭНЕРГОПРОМСТРОЙ»
(наименование предприятия, адрес, ИНН)

юридический /фактический адрес: 238310, Калининградская область, Гурьевский район, п. Малое Исаково, ул. Гурьевская, дом 1/238310, Калининградская область, Гурьевский район, п. Малое Исаково, ул. Гурьевская, дом 1, ИНН 3905604357 зарегистрирована в Центральном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или) электроустановок напряжением до 15 кВ.

Перечень разрешённых видов испытаний и (или) измерений:

1. Проведение испытаний и измерений параметров электроустановок и сооружений, их частей и элементов в процессе монтажа, наладки, эксплуатации и ремонта и конкретно работ:

- измерение сопротивления изоляции электропроводок и кабельных линий (напряжением до 1 кВ);
- измерение сопротивления заземляющих устройств;
- проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки;
- проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с системой TN;
- проверка работы устройств защитного отключения (УЗО);
- испытание электрооборудования (напряжением до 15 кВ) повышенным напряжением;
- испытание кабельных линий (напряжением до 15 кВ) повышенным напряжением;
- измерение сопротивления изоляции электрооборудования (до 15 кВ);
- измерение сопротивления постоянному току электрооборудования (напряжением до 15 кВ);
- измерение коэффициента трансформации трансформатора;
- измерение напряжения прикосновения.

2. Визуальный осмотр.

Свидетельство выдано на основании требований «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 №328н и акта комиссии № 39 от 21.12.2018, назначенной приказом Центрального управления Ростехнадзора «О создании регистрационных комиссий по проверке готовности электроизмерительных лабораторий» от 28.03.2018 №163.

Срок действия свидетельства установлен до 24 декабря 2021 г.

И.о. заместителя руководителя
М.П.



П.А. Данилов