



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ**

Регистрационный номер 8.1-111-ЭЛ-15 от 01 декабря 2015 г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что электролаборатория Общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПРОМСТРОЙ» ИНН 3905604357, юридический /фактический адрес: 238310, Калининградская область, Гурьевский район, п. Малое Исаково, ул. Гурьевская, дом 1/ 238310, Калининградская область, Гурьевский район, п. Малое Исаково, ул. Гурьевская, дом 1, тел. 8(4012) 57-77-07, 8-921-00-99-400, 8-921-853-01-70 допущена в эксплуатацию и зарегистрирована в Центральном управлении Ростехнадзора с правом выполнения испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или) электроустановок напряжением до и выше 1000 В.

1. Перечень разрешённых видов испытаний и (или) измерений:

- 1.1. Измерение сопротивления изоляции электропроводок и кабельных линий (напряжением до 1 кВ).
- 1.2. Измерение сопротивления заземляющих устройств.
- 1.3. Проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки.
- 1.4. Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с системой TN.
- 1.5. Испытание электрооборудования (напряжением до 15 кВ) повышенным напряжением.
- 1.6. Испытание кабельных линий (напряжением до 15 кВ) повышенным напряжением.
- 1.7. Измерение сопротивления изоляции электрооборудования (напряжением до 15 кВ).
- 1.8. Измерение сопротивления постоянному току электрооборудования (напряжением до 15 кВ).
- 1.9. Измерение коэффициента трансформации трансформатора.

2. Визуальный осмотр.

Свидетельство выдано на основании требования "Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" и акта № 29 от 01.12.2015 комиссии, назначенной распоряжением Центрального управления Ростехнадзора № 47 от 03.02.2015.

Срок действия свидетельства установлен до 01 декабря 2018 г.

Заместитель руководителя



Н.А. Крутиков